



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Красина ул., д. 27, стр.1, Москва, 123056. Телефон: 254-10-55, факс: 254-10-13, e-mail: mail@mos.gosnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ**

« 16 » марта 2018 г.

№ 2.2 \ 16 \ 27

Москва

Директору ГБОУ Школа № 1554

(ФИО руководителя и наименование юридического лица,

Тертухиной Ольге Николаевне

(ФИО индивидуального предпринимателя)

Государственный инспектор Межрегионального технологического управления
Ростехнадзора Сидорин А.В. т. 8-495-312-66-14.

(должность, инициалы и фамилия лица, составившего предписание)

На основании акта проверки № 2.2 \ 16 \ 27 от « 16 » марта 2018 г. в отношении ГБОУ Школа № 1554, юридический адрес: 127490, г. Москва, ул. Пестеля, д. 5 и фактический адрес: 127490, г. Москва, ул. Пестеля, д. 5. Директор Тертухина Ольга Николаевна (телефон 8-499-204-92-00, 8-903-613-85-37); ИНН 7715303091, ОГРН 1027700553748, ОКВЭД 80.21.

(для индивидуального предпринимателя - ФИО; для юридического лица - полное наименование, юридический и фактический адрес, ИНН)

присутствовали инженер Фролов Олег Анатольевич телефон 8-905-719-93-26.

(должность, инициалы и фамилия законного / уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

с участием не участвовали

(должность, инициалы и фамилия представителей иных организаций)

предписываю:

№	Характеристика, описание и фактическое состояние объектов проверки, выявленные нарушения и их характер, ссылки на нарушение пунктов, частей, разделов, статей конкретных нормативных правовых актов, правил, СНиПов, ГОСТов, технических регламентов и т.п.	Срок выполнения предписания
1	2	3
1.	Оформить положение об отделе главного энергетика организации (п. 1.2.1. ПТЭЭП).	до 01.08.18 г.
2.	Оформить приказ о создании комиссии по проверке знаний Правил для работы в электроустановках персонала организации. (п. 1.4.30 ПТЭЭП).	до 01.08.18 г.

3.	Оформить сопроводительное письмо командированного персонала организации осуществляющей эксплуатацию электроустановки (п. 46.4. ПОТ при ЭЭ).	до 01.08.18 г.
4.	Организовать работу командированного персонала согласно требованиям (гл. 46. ПОТ при ЭЭ).	до 01.08.18 г.
	127490, г. Москва, ул. Пестеля, д. 5	
5.	Привести протоколы испытаний в соответствие с требованиями (п. 28.1 – 28.12 Приложение № 3 ПТЭЭП, п. 1.8.37 ПУЭ).	до 01.08.18 г.
6.	На двери электрощитовой установить самозапирающийся замок, открывающийся без ключа с внутренней стороны (п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 4.1.23 ПУЭ).	до 01.08.18 г.
7.	Сечение перемычки между N и РЕ шинами выполнить равное сечению $\frac{1}{2}$ сечения PEN проводника питающей линии (п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.7.126 ПУЭ, Технический циркуляр Ассоциация «Росэлектромонтаж № 6 1/2000 от 11.05.2000г.»).	до 01.08.18 г.
8.	Отремонтировать АВР и привести категорию надежности электроснабжения в соответствие с требованиями (п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.2.18, 1.2.19 ПУЭ).	до 01.08.18 г.
9.	Нанести обозначение на шинах в ВРУ и в РЩ - ах согласно требований (п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.1.29 ПУЭ, п. 1.1.30 ПУЭ).	до 01.08.18 г.
10.	Укомплектовать электроустановку испытанными электрозащитными средствами согласно норм комплектования (Приложение № 8 ИПиИСЗИЭУ).	до 01.08.18 г.
11.	Защиту электрических сетей от перегрузки выполнить согласно (п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 3.1.4, п. 3.1.8 ПУЭ).	до 01.08.18 г.
12.	Занулить ОПЧ (корпуса) РЩ – ов и светильников (п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.7.76 ПУЭ).	до 01.08.18 г.
13.	N и РЕ проводники в ВРУ и РЩ – ах подсоединить под отдельные зажимы в (п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 7.1.36 ПУЭ).	до 01.08.18 г.
14.	Выполнить дополнительную систему уравнивания потенциалов (п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.7.83, 7.1.88 ПУЭ).	до 01.08.18 г.
15.	Установить розетки и выключатели в местах для пребывания детей на высоте не менее 1,8 метра согласно (п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 6.6.30, 6.6.31 ПУЭ).	до 01.08.18 г.
16.	Выполнить аварийное освещение в электрощитовой (п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 4.2 СП-31-110-2003 г.).	до 01.08.18 г.
	127490, г. Москва, ул. Пестеля, д. 3Б	
17.	Разработать однолинейную схему электроснабжение и утвердить её ответственным за электрохозяйство (п. 1.5.18 ПТЭЭП).	до 01.08.18 г.
18.	Привести протоколы испытаний в соответствие с требованиями (п. 28.1 – 28.12 Приложение № 3 ПТЭЭП, п. 1.8.37 ПУЭ).	до 01.08.18 г.
19.	Переключить рубильники в положение для питания от двух вводов КЛ (п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.2.20 ПУЭ).	до 01.08.18 г.
20.	На автоматических выключателях нанести надписи с указанием присоединенных нагрузок (п. 2.2.20 ПТЭЭП, п.	до 01.08.18 г.

	3.1.7 ПУЭ).	
21.	Укомплектовать электроустановку испытанными электрозащитными средствами согласно норм комплектования (Приложение № 8 ИПиИСЗИЭУ).	до 01.08.18 г.
22.	Защиту электрических сетей от перегрузки выполнить согласно (п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 3.1.4, п. 3.1.8 ПУЭ).	до 01.08.18 г.
23.	Применять аппараты защиты соответствующие параметрам сети электроустановки (п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.1.20 ПУЭ).	до 01.08.18 г.
24.	N и РЕ проводники в ВРУ и РЩ – ах подсоединить под отдельные зажимы в (п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 7.1.36 ПУЭ).	до 01.08.18 г.
25.	Выполнить дополнительную систему уравнивания потенциалов (п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.7.83, 7.1.88 ПУЭ).	до 01.08.18 г.
26.	Установить светильники в пожароопасной зоне П – II-а согласно требований (п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 7.4.32, 6.6.5 ПУЭ).	до 01.08.18 г.
27.	Установить розетки в пожароопасной зоне П – II а согласно требований (п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 7.4.20 ПУЭ).	до 01.08.18 г.
28.	Выполнить аварийное освещение в электрощитовой (п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 4.2 СП-31-110-2003 г.).	до 01.08.18 г.
	127490, г. Москва, ул. Пестеля, д. 9А	
29.	Привести протоколы испытаний в соответствие с требованиями (п. 28.1 – 28.12 Приложение № 3 ПТЭЭП, п. 1.8.37 ПУЭ).	до 01.08.18 г.
30.	На двери электрощитовой установить самозапирающийся замок, открывающийся без ключа с внутренней стороны (п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 4.1.23 ПУЭ).	до 01.08.18 г.
31.	Укомплектовать электроустановку испытанными электрозащитными средствами согласно норм комплектования (Приложение № 8 ИПиИСЗИЭУ).	до 01.08.18 г.
32.	Защиту электрических сетей от перегрузки выполнить согласно (п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 3.1.4, п. 3.1.8 ПУЭ).	до 01.08.18 г.
33.	Занулить ОПЧ (корпуса) светильников (п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.7.76 ПУЭ).	до 01.08.18 г.
34.	N и РЕ проводники в ВРУ и РЩ – ах подсоединить под отдельные зажимы в (п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 7.1.36 ПУЭ).	до 01.08.18 г.
35.	На светильниках аварийного освещения нанести соответствующую маркировку (п. 2.12.3 ПТЭЭП).	до 01.08.18 г.
36.	Установить наконечники на многопроволочные жилы электропроводки (п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 2.1.21 ПУЭ, ГОСТ 10434 - 82).	до 01.08.18 г.
37.	Установить розетки и выключатели в местах для пребывания детей на высоте не менее 1,8 метра согласно (п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 6.6.30, 6.6.31 ПУЭ).	до 01.08.18 г.

Настоящее предписание выдано для принятия надлежащих мер по устранению выявленных нарушений.

Невыполнение предписания в установленный срок, является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен


(подпись проверяемого физического лица (представителя юридического лица))

Тертухина О.Н.

С предписанием ознакомлены -----

(подписи лиц присутствовавших и участвовавших при проведении проверки)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи _____

Лицо, вынесшее предписание:

Государственный инспектор
(должность лица, вынесшего предписание, штамп)



(подпись)

Сидорин А.В.
(инициалы и фамилия)

Экземпляр предписания на 4 листах для исполнения получил

« 16 » марта 2018 г.

Директор Тертухина Ольга Николаевна

(должность лица, получившего предписание; ФИО законного представителя / представителя юридического лица
или ФИО индивидуального предпринимателя)


подпись